

**Въпрос:** Моля да уточните трябва или не трябва да се прилагат анализи на единични цени?

**Отговор:** Възложителят няма изискване за прилагане на анализи на единични цени.

8. В документацията за участие – Обяснителна записка има конкретизирани имена на производители.

**Въпрос:** Трябва ли участникът да се ограничи само с тях или може да вложи в строителството материали и оборудване на други търговски марки, производители и стандарти?

**Отговор:** Според документацията за участие – Приложение №18 Технически спецификации - Когато в Спецификациите са направени определени указания, отнасящи се до производител или търговско име, или стандарти, то целта е да бъде установена норма за тип, качество и функции на изискваните материали. Изискването помпите да са „Вило” не е ограничение в избора на доставчик, тъй като в обяснителните записки в проектите е посочено, че размерите на шахтите са в съответствие с размерите на посочения вид помпи, и при изпълнение на поръчката следва да се вложат такива материали, съответстващи на същия размер. Изрично е посочено, че може да се ползват помпи на всеки друг доставчик, като следва да се провери дали те могат да се монтират в съответната шахта с техните размери или следва да се коригира шахтата /стр.3/9/.

С уважение,

Георги Георгиев: .....  
Кмет на община Борово

